



Alle ovne forsynes med ventil og luftskruer.
 Alle stränge forsynes med afspærring og aftapning.
 Ubenaevnte øvstik er 15 mm

Målestok	Tegning	Tegn.	15-11-59
∞	Varmediagram A3	Rev.	14-6-60.
		"	10.1-61
Tegn. nr.	Anlæg	T. Østrem-Hansen	
405-34	Skodsborgparken	Civilingeniør F. R. I. Nørre Voldgade 9 København - PA. 6130	