



Alle ovne forsynes med ventil og luftskruer.
 Alle strøge forsynes med afspærring og aftapning.
 Ubenaevnte øvnstik er 15 mm

Målestok	Tegning	Tegn.	15-11-59
∞	Varmediagram B ₃	Rev.	14-6-60
		Rev.	13.1.-61
Tegn. nr.	Anlæg	T. Østrem-Hansen	
405-37	Skodsborgparken	Civilingeniør F. R. I. Nørre Voldgade 9 København - PA. 6130	